

А К Т.

29 октября 1949 года.

г.Вологда.

Мною инженером КЭЧ Вологодского района КОПЫЛОВЫМ в присутствии Начальника склада МВС № 872 подполковника адм/сл. т.МОРОЗОВА и Начальника АХЧ того же склада капитана и/сл. т.БОРЕЙКО, произведен осмотр корпуса бывшей гостиницы быв. Прилуцкого монастыря занимаемого В/складом № 872, в результате которого установлено:

1) На Юго-восточном углу Юго-западной торцевой стены имеется трещина идущая от верха корпуса до цоколя.

2) В июле этого года на этой трещине складом были установлены маяки из оконного стекла, на день осмотра маяки остались не поврежденными.

3) Нижний этаж этого здания имеет холодные помещения перекрытые кирпичными сводами.

В крайнем помещении примыкающем к Юго-западной торцевой стене здания (используется В/складом № 872 под конюшней) кирпичный свод имеет продольные трещины. Особо в одной из пят оконного пояса свода в котрром имеется кроме того вертикальное смещение кладки на 20-30 мм.

Считаю причиной ^{ис}прохождения трещин как на стене так и на своде является:

1) Действие распора свода крайнего помещения на Юго-западную сторону корпуса гостиницы.

2) Частичную осадку фундамента под той-же Юго-Западной стеной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Для предотвращения увеличения указанных выше трещин необходимо произвести следующие работы:

1. Установить к Юго-западной стене корпуса кирпичные контрфорсы с отметкой верха равной уровню междуэтажного перекрытия.

2. Сложить в створе второго опорного столба свода (примыкающего к юго-западной стене) кирпичную полуцифраму с укладкой

вместе примыкания к своду амортизационной прокладки.

3. Заделать один оконный проем расположенный на Юго-Восточной стене в непосредственной близости трещины мажн. *где поставлена на*

Настоящий акт составлен на предмет представления:

1. В Вологодский Областной Отдел по делам Архитектуры для согласования предложенных в акте работ по укреплению Юго-Западной стены и свода в корпусе гостиницы.

2. Начальнику КЭО АрхВО для отпуски средств на проведение указанных работ.

Акт составлен в 4-х экз..

1 экз. Областному Отделу Архитектуры

2 экз. Начальнику КЭО АрхВО.

3 экз. Вологодской КЭЧ

4 экз. В/складу № 872

Составил: Инженер КЭЧ

Копылов

/КОПЫЛОВ/.

При участии: Начальника В/склада № 872
подполковника а/сл.

Морозова

/МОРОЗОВА/.

Начальника АЖЧ
капитана а/сл.

Борейко

/БОРЕЙКО/.