

НАЧАЛЬНИКУ В/ГОРОДКА № 20  
ПОДПОЛКОВНИКУ а/с. МОРОЗОВУ

КОПИЯ: НАЧАЛЬНИКУ ОРМ-64  
КАПИТАНУ т. СЕРДЮК

от нач. пожар. охраны в/городка № 20  
Хрусталева В.Д.

Донесу, что 10 июня 1948г. в 13.30 от грозового разряда молнии загорелся купол и шпиль угловой северо-восточной башни. Прощедшим разрядом молнии было охвачено пламенем верхние основания фигурных конструкций крышевых перекрытий башни.

Заметивший огонь нач. ОРМ-64 капитан СЕРДЮК, немедленно выбил пожарную тревогу, по которой силами офицерского, вольнонаемного состава и домашних хозяек, проживающих на территории городка, были выкачаны две мотопомпы /промышленного и сельского типа/. Мотопомпа промышленного типа была заведена и по проложенной рукавной линии была дана вода с момента тревоги через 2 минуты 15 сек. Была проложена рукавная линия длиной 100 метр. и для охлаждения горячего купола пришлось дать повышенное давление /12 атмосфер/ от чего стали рваться выкидные пожарные рукава. Порвано рукавов прорезиняных диаметром 55 мм 100 м/м. пеньковых диаметром 55 мм 80 м/м.

В виду невозможности тушения огня с крыши здания, примыкающего к угловой башне, были применены приставные лестницы, по которым был подан ствол непосредственно в купол горячей башни. При подаче ствола в купол и работы с ним в течение 2,5 часов в сложных и трудных условиях на высоте около 40 метр. над землей находясь на балочных перекрытиях при тушении пожара проявили и удачно справились офицер склада 872 майор а/с. ГЛАЗИН и офицер ОРМ-64 мл. тех. лейтенант ФИЛАТОВ.

При эвакуации имущества из гаража примыкающего к горячей башне особо проявили себя вольнонаемные работники ОРМ-64 Честников А., Чусов Н., Голиков;

Жены офицерского состава: Петрова, Ладур, Глябина, Свищева; Вольнонаемные работники склада № 872 Роголева, Маланина.

Благодаря хорошей распорядительности и умелого руководства при эвакуации имущества помощником нач. ОРМ-64 ст. лейтенантом Петровым случаев порчи и поломки техники не было.

Для ликвидации пожара согласно плана обороны была вызвана 3-я пожарная команда г. Вологды, которая прибыла через 30 мин., т.к. в момент грозового разряда телефонная связь с городом отсутствовала и за пожарной помощью была послана автомашина, которая пробежала до 3 ГПК, где и было сообщено о начавшемся пожаре. В процессе тушения пожара подгорел и упал шпиль и верхний купол башни. несчастных случаев не было.

Пожар был ликвидирован в 16.00 час.

п/п. нач. пожарной охраны  
в/городка № 20 - ХРУСТАЛЕВ.

Копия верна: делопроизводитель *А. Кошкина* /КОШКИНА/



18 ИЮНЯ

8

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИТЕКТУРЫ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР  
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ

Вологодский Областной отдел по делам Архитектуры сообщает, что 10 июня с/г. в 13.30 в Спасо-Прилуцком монастыре /Памятник Архитектуры расположенный в 4 км. от гор. Вологды/ произошел пожар, вследствие разряда молнии в шпиль северо-восточной башни.

Пожар был быстро локализован военной пожарной командой находящейся в монастыре, а за тем окончательно ликвидирован городской пожарной командой.

От пожара пострадал шпиль и башенер северо-восточной башни и обгорел деревянный карниз малого верхнего купола шатра башни.

Приложение: Акт о пожаре от 12 июня 1948 года и копия донесения нач. пожарн. охраны Спасо-Прилуцкого монастыря.

Начальник Обл. отдела  
по делам Архитектуры

/В. Соколов/

Инспектор-Архитектор

/Ведров/